

***INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y evaluación de impacto ambiental de la instalación eléctrica denominada «Hibridación con eólico y baterías de la planta fotovoltaica EL CONDE», a ubicar en los términos municipales de Fuentes de Valdepero y Villalobón, en la provincia de Palencia. Expte.: 12341***

---

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; la Ley 21/2013 de 21 de diciembre, de Evaluación Ambiental; el Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León; se somete a información pública los siguientes documentos:

1. «Proyecto de hibridación con eólica y baterías de la planta fotovoltaica El Conde».
2. «Estudio de Impacto Ambiental de Proyecto de hibridación con eólica y baterías de la planta fotovoltaica El Conde».

PETICIONARIO: PLANTA FOTOVOLTAICA EL HIERRO, S.L., con CIF: B-24739013.

Las Principales características de las instalaciones son las siguientes:

- a) Objeto: Construcción de una instalación de producción de energía eléctrica de origen eólico de 22 MW y un módulo de almacenamiento de 12,5 MW denominado «Hibridación Parque fotovoltaico EL CONDE» y sus infraestructuras de evacuación. La potencia instalada de todas las instalaciones aplicando el Real Decreto 997/2025 será de 32MW.
- b) Ubicación: Fuentes de Valdepero y Villalobón (Palencia).
- c) Características:
  - Instalación de producción eólica de potencia nominal 22 MW, formada por 4 aerogeneradores de potencia unitaria 5,5 MW.
  - Línea de evacuación subterránea formada por dos circuitos, el circuito 1 une los aerogeneradores 1 y 2 con la SET El Conde 132/30 kV y el circuito 2 une los aerogeneradores 3 y 4 con la SET El Conde 132/30 kV. Ambos circuitos formados por cables HEPR-Z1 AL 18/30kV.
  - Instalación de almacenamiento energético de 50MWh y una potencia de baterías de 12,5MW, formada por 8 contenedores de baterías, 4 inversores y 2 centros de transformación.
  - Línea de evacuación subterránea con origen en los bloques de potencia interiores de la BESS Hibridación EL CONDE y fin en las celdas de Media Tensión (30 kV) en el parque interior de 30 kV de la SET El Conde 132/30 kV.



- Obra civil para accesos y viales, plataformas de montaje, cimentaciones, canalizaciones de media tensión.

d) Presupuesto de ejecución material: 16.394.005,32 €

Durante el plazo de TREINTA DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León, se podrán formular las alegaciones y observaciones que se consideren pertinentes, pudiéndose examinar la documentación en el Portal de Energía y Minería de Castilla y León «[www.energia.jcyl.es](http://www.energia.jcyl.es)», y cuando no sea posible efectuar la consulta de manera telemática, en el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía, situado en la Avenida Casado del Alisal, 27 – planta baja de Palencia, concertando cita previa a través del teléfono 979715692.

Palencia, a la fecha de la firma electrónica.

El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía.  
Fdo.: José María Casas Inclán.

---

Avda. Casado del Alisal, 27 ● 34001 PALENCIA ● Teléfono 979 715 506 ● FAX 979 715 589



COPIA AUTÉNTICA DEL DOCUMENTO Localizador: 262WFIUHDJQD2U4JGNN80Q

Fecha Firma: 29/07/2026 12:04:06 Fecha copia: 29/07/2026 12:19:25

Firmado: JOSE MARIA CASAS INCLAN

Acceda a la página web: <https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=262WFIUHDJQD2U4JGNN80Q> para visualizar el documento